



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E13-2019	
OBRA:	HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO), EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	HUIXTLA	
MUNICIPIO:	HUIXTLA, CHIAPAS.	DOC 9.2

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS; A 24 DE JULIO DE 2019.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, QUE SE FORMULA, SIENDO LAS **11:00** HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA CONVOCADA POR ESTA SECRETARÍA, EN RELACIÓN CON LA LICITACION DE LA OBRA CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS DE ESTA SECRETARÍA, CON LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; CON OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, PREGUNTANDO Y CONTESTANDO LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
-----	-----------	------------

**PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA:
PROYECTOS DE VANGUARDIA KAISEN, S.A. DE
C.V.**

- ¿Debido a las inconsistencias entre las bases y el anexo guías y formatos, se solicita amablemente aclarar si para acreditar la experiencia del contratista será con un mínimo de **2 (Dos)** o de **5 (Cinco)** contratos similares o de la misma naturaleza a la convocada, que haya celebrado en los últimos años?; y si deberá anexar copias de actas de entrega o finiquitos, ¿o solo basta con los contratos firmados? Lo anterior debido a que, en las Bases de licitación, página 10 de 27, numeral 2.7.1, cita textualmente: "Relación de los contratos que haya celebrado en los últimos años (**Mínimo 02 (Dos) contratos** de obras similares o de la misma naturaleza a la convocada) ...", mientras que en la pagina 1 de 52 de las Guías y Formatos, numeral 2.7.1, menciona: "Relación de los contratos que haya celebrado en los últimos años (**Mínimo 5 (Cinco)** contratos de obras similares o de la misma naturaleza a la convocada) ..."

1.- Deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación Numeral 2.7.1. Si, deberá anexar copia de los contratos debidamente requisitados, anexando copias de Acta de Entrega o Finiquito debidamente requisitados.

17 1

17

(Handwritten signatures and marks)



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E13-2019	
OBRA:	HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO), EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	HUIXTLA	
MUNICIPIO:	HUIXTLA, CHIAPAS.	DOC 9.2

<p>2. ¿Confirmar si se debe contar para la ejecución de los trabajos con la brigada topográfica y la instalación de un laboratorio permanente de campo con el personal y equipo necesario para el control de calidad de la obra?, lo anterior debido a que en el apartado 11.- Consideraciones importantes, pagina 25 de 27 en el numeral 11.5 cita textualmente: "El contratista deberá tomar en cuenta todo lo indicado en los trabajos por ejecutar para elaborar sus precios unitarios y programas de obra; así como el personal necesario para los trabajos de apoyo topográfico y la instalación de un laboratorio permanente de campo con el personal y equipo necesario para el control de calidad de la obra, los cuales deberán ser considerados en sus costos indirectos"; cabe señalar que por la naturaleza de los trabajos a ejecutar no consideramos necesario la brigada topográfica, ya que los trazos, líneas y obras son sobre infraestructura existente y no hay necesidad de contar con topografía, en lo que a laboratorio de control de calidad se refiere; los trabajos son de mejoramiento encaminados principalmente en acabados y no es necesario a nuestro juicio con el laboratorio de control de calidad.</p> <p>3. En seguimiento al inciso anterior y solo en caso de que se confirme el uso de dicho personal, informar si será necesario anexar Curriculum de ese personal.</p> <p>4. Confirmar si los trabajos serán en horarios nocturnos, lo anterior debido a que en la visita de obra se nos informó que en ese horario nos permitirán el acceso a las instalaciones; para considerar las implicaciones en la estructura de la propuesta.</p> <p>5. En la bases de concurso en la pagina 10, en el apartado documento 4 como parte de la propuesta técnica – económica, solicitan integrar las especificaciones particulares; indicar si será motivo de descalificación la omisión de dicho</p>	<p>2.- Deberá apegarse a lo indicado en el catalogo de conceptos.</p> <p>3.- No se requiere.</p> <p>4.- Estará sujeto a la disponibilidad de las áreas en coordinación con las autoridades del hospital.</p> <p>5.- No será motivo de desechamiento.</p>
---	--

12² 17



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E13-2019	
OBRA:	HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO), EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	HUIXTLA	
MUNICIPIO:	HUIXTLA, CHIAPAS.	DOC 9.2

documento y en caso de ser afirmativo, se solicita se realice la entrega de dichas especificaciones, ya que en los anexos que se anexan en la pagina web no se encuentran.

6. En el concepto con código S/C20, suministro e instalación de luminaria solar all in one solar street light, modelo ecm-ai060wl phillips con tecnología led y sistema fotovoltaico autónomo, cuerpo fabricado en aleacion de aluminio, para montaje en poste (3 1/2" de diámetro), con ajuste de inclinación. integra un módulo de leds con una potencia de 60w, con un panel solar de monoscirtal de 80w/18v (integrado al luminario), control por tiempo, por movimiento y/o control por sensor de luz, atenuación al 50% sin movimiento, batería de 42ah/12.8v con operación constante de 12 horas y sostenidos 3 a 5 días lluviosos, tiempo de recarga de 6 horas. flujo luminoso de 7800 lúmenes, incluye: poste, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soportes, conexión, prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de derivados del uso de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Favor de aclarar si deberá considerar el suministro e instalación del poste o bien se refiere al brazo que sujeta la luminaria.

PREGUNTA FORMULADA POR LA EMPRESA: ING. FILIBERTO CRUZ REYES

7. Toda vez que en el catálogo de conceptos existen conceptos de equipamientos los cuales son muy costosos y de tiempo de entrega tardado ¿puede la secretaria autorizar que el anticipo de obra sea del 50%?

6.- Apegarse a lo solicitado en el catalogo de Conceptos.

7.- Deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

17 3 17

[Handwritten signature]



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E13-2019	
OBRA:	HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO), EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	HUIXTLA	
MUNICIPIO:	HUIXTLA, CHIAPAS.	DOC 9.2

ACLARACIONES:

- 1 SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES LEER CUIDADOSAMENTE Y CUMPLIR CON LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACION Y DOCUMENTACION ANEXA, APEGANDOSE A TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN LA INTEGRACION DE SUS PROPUESTAS.
- 2 ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS DOCUMENTOS DE CONCURSO, ESTA SECRETARIA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTARLOS O RECHAZARLOS, EN SU CASO.
- 3 SE HACE LA SIGUIENTE PRESISION POR SER DE CARÁCTER OBLIGATORIO, TODA LA DOCUMENTACION GENERADA Y LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICION DEBERA SER COMPLETA, UNIFORME Y DE MANERA ORDENADA, DEBIENDO APEGARSE A LOS FORMATOS, INSTRUCTIVOS O GUIAS. EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERAN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS DATOS O ELEMENTOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARIA.
- 4 PARA LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN UNA PROPUESTA EN PARTICIPACION CONJUNTA, SIEMPRE Y CUANDO EL REPRESENTANTE COMUN CUENTE CON LA EXPERIENCIA TÉCNICA REQUERIDA O ESTA SE ACREDITE POR CADA UNA DE LOS CONTRATISTAS, CONFORME AL ARTÍCULO 63 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y 47 FRACCIÓN V DE SU REGLAMENTO SE PODRÁ ACREDITAR DE MANERA CONJUNTA A TRAVÉS DE CONTRATO CORRESPONDIENTE, LA CAPACIDAD FINANCIERA MEDIANTE LA SUMA DEL CAPITAL CONTABLE MINIMO DE LOS CONJUNTADOS Y LA ESPECIALIDAD, CUANDO EN ESTE ÚLTIMO ASPECTO EL REPRESENTANTE COMÚN REÚNA LA ESPECIALIDAD REQUERIDA.
- 5 REFERENTE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO No. IPC/MIRD/DG/DIAR/0175/2012, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2012 EMITIDO POR EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO, ESTOS SERAN CONSIDERADAS DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
- 6 LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURAS DE PROPOSICIONES, SERA EL DIA 30 DE JULIO DE 2019 A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "A" SEGUNDO PISO, COLONIA MAYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

DERIVADO A LA JUNTA O JUNTAS DE ACLARACIONES, PODRAN HABER CAMBIOS, MODIFICACIONES O ADICIONES A ALGUN CONCEPTO, UNIDAD, TIPO DE MATERIAL, DIAMETRO, ETC., ESTOS DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, ASI COMO CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE LAS MISMAS, EN CASO DE NO CONSIDERARLO SE CONSIDERARÁ COMO INCLUIDO P.U.O.T, Y SE TOMARÁ COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LICITACION, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

17 4 17



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E13-2019	
OBRA:	HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO), EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	HUIXTLA	
MUNICIPIO:	HUIXTLA, CHIAPAS.	DOC 9.2

LOS PARTICIPANTES DE ESTA LICITACION DEBERAN RECOGER LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ANEXOS QUE CONTENDRA:

- ➔ COPIA FOTOSTATICA DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE PONE A DISPOSICION Y DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE PARA CONSULTA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS, SITA EN EL SEGUNDO PISO, UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "A", EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN EN ESTE ACTO OTRAS PREGUNTAS QUE FORMULARSE Y QUE TODAS LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE, SE REALIZARON A SATISFACCION DE LOS LICITANTES QUE LAS FORMULARON, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA DE ACLARACIONES EL MISMO DIA, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. RAMON CHATU CRUZ

DIRECTOR DE PROYECTOS

LIC. ELISEO SOLIS GUIRAO

JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS

ARQ. LUIS ROBERTO CUELLO BARRERA

DIRECTOR DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

ING. RIGOBERTO HERNANDEZ PEREZ

JEFE DE AREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E13-2019	
OBRA:	HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO), EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	HUIXTLA	
MUNICIPIO:	HUIXTLA, CHIAPAS.	DOC 9.2

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUCIO MORENO SILVA

JEFE DE AREA DE NORMATIVIDAD Y CONVOCATORIAS

ING. OZIEL CANDELARIA RAMOS

ENLACE DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E13-2019	
OBRA:	HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO), EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	HUIXTLA	
MUNICIPIO:	HUIXTLA, CHIAPAS.	DOC 9.2

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. EMPRESA O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE, TELEFONO O CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
01	Zocotumbak SA de CV. (Urbanizadora) Ing. Jesús Eduardo López Ortega	
02	Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. DE C.V. Lic. Miguel Ángel Pérez A.	
03	FILIBERTO CRUZ REYES HABE. JOSE MICHAEL CRUZ REYES	
04	Constructora La Ceiba del Sureste de Chiapas SA de CV. Ing. Darinel Herdez Junig.	
05	Grupo en Proyectos de Vanguardia Kaisen, S.A. DE C.V. Guadalupe Gutiérrez Sarmiento	
06	Dora María Velázquez Hernández (Persona Física) Ing. Daniel Cruz Reynoso	
07	Arctekto, SA de CV Lic. Virgilio Zavaleta Aguilar	
08	ING. OZIEL CANDOLARIA RAMOS ENLACE DIRECCION SUPERVISION DE OBRAS	

17