



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

ACTA DE LA QUINTA JUNTA DE ACLARACIONES

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS; A 09 DE ABRIL DE 2019.

ACTA DE LA QUINTA JUNTA DE ACLARACIONES, QUE SE FORMULA, SIENDO LAS **13:00** HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA CONVOCADA POR ESTA SECRETARÍA, EN RELACIÓN CON LA LICITACION DE LA OBRA CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION, SE REUNIERON EN: SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS DE ESTA SECRETARÍA, CON LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; CON OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, PREGUNTANDO Y CONTESTANDO LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE S.A.

1.- ¿EL PLANO DE SISTEMA DE TIERRAS, SERÁ PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A CATALOGO DE CONCEPTOS.

2.- ¿CUÁL ES EL ESPESOR DE LA JUNTA DE DILATACIÓN REQUERIDO?

RESPUESTA: APEGARSE AL CONCEPTO DE CATALOGO.

3.- EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, PARA LOS REQUISITOS QUE SE REQUIEREN ANEXAR EN EL DOCUMENTO 10, ¿ACLARAR SI SE REFIERE A LOS QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTANTE COMÚN O SI SE DEBERÁN ANEXAR LOS DE CADA EMPRESA QUE PARTICIPA CONJUNTAMENTE?

RESPUESTA: ANEXAR DE TODAS LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA.

4.- FAVOR DE INDICAR SI LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL RESTRINGIRÁ LOS HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN ESTA LICITACIÓN.

RESPUESTA:SI, APEGARSE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL AEROPUERTO.

5.- INDICAR LOS HORARIOS EN LOS QUE SE TRABAJARÁ EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR.

RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS, DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS.

6.- EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ¿DEBERA PRESENTARSE ORIGINAL O COPIA COTEJADA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE CADA EMPRESA Y PODER NOTARIAL DE CADA REPRESENTANTE LEGAL DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN CONJUNTAMENTE?

RESPUESTA: ORIGINAL Y COPIA DEL REPRESENTANTE COMÚN Y LAS EMPRESAS ASOCIADAS.



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

7.- CON RESPECTO A LA PARTIDA DE AIRE ACONDICIONADO, EL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICA 11 EQUIPOS DE AGUA HELADA (CHILLERS) Y EN LOS PLANOS (PLANO AT-04B) MARCAN 12 EQUIPOS DE LOS CUALES 4 NO SE VE QUE ESTÉN CONECTADOS A LA RED DE AGUA HELADA, LA PREGUNTA ES ¿DICHOS EQUIPOS ESTÁN DE RESPALDO?

RESPUESTA: PARA LA PROPUESTA DEL PRECIO UNITARIO, APEGARSE AL CONCEPTO Y CANTIDAD CONTEMPLADA EN EL CATALOGO.

8.- FAVOR DE CONFIRMAR EL NÚMERO DE PIEZAS (1,239) CONTEMPLADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE CÓDIGO TERMINAL-696, REFERENTE A DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE CON TECNOLOGÍA DUAL, EN LA PARTIDA DE DETECCIÓN DE HUMO.

RESPUESTA: APEGARSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

9.- FAVOR DE PROPORCIONAR UN PLANO PARA LOS DETALLES PARA SUJECION YA QUE NO SE CONTEMPLAN DENTRO DE LOS PLANOS DE CANCELERIA.

RESPUESTA: APEGARSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

1.- ¿EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS DE CATÁLOGO NÚMEROS S/C-111 AL S/C-115, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE PLÁSTICO MARCA REXOLIT, DURALÓN O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD Y COSTO, FAVOR DE INDICAR QUE TIPO DE TUBERÍA A CONSIDERAR HIDRÁULICA, SANITARIA Y CÉDULAS CORRESPONDIENTES?

RESPUESTA: LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO CORRESPONDEN A LA TUBERÍA PARA LA INSTALACIÓN SANITARIA, LA CÉDULA A UTILIZARSE SERÁ LA NÚMERO 40.

2.- ¿DE LOS CONCEPTOS DE CATÁLOGO NÚMEROS S/C-116 AL S/C-166, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE PLÁSTICO MARCA ADS O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD Y COSTO, FAVOR DE INDICAR CLASE DE TUBERÍA, LISA, CORRUGADA, SANITARIA O PLUVIAL ?

RESPUESTA: DICHOS CONCEPTOS SE REFIEREN A TUBERÍA PEAD CORRUGADA PARA LOS RAMALES GENERALES DE LAS INSTALACIONES PLUVIAL Y SANITARIA, DICHA TUBERÍA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA RIGIDEZ NOMINAL MÍNIMA QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN CONFORME AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.

Diámetro Nominal		Rigidez mínima
mm	(pulg)	SN
100	4	8
150	6	6
200	8	6
250	10	8
300	12	6
375	15	8
450	18	8
600	24	7
750	30	7
900	36	4
1,050	42	4
1,200	48	3
1,500	60	2



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

3.- ¿EN EL CONCEPTO S/C-218 "REJILLA ELECTROSOLDADA MARCA IRVING EN MÓDULOS DE 70 CM X 120 CM X 2-1/2" DE ESPESOR FAVOR DE INDICAR TIPO DE REJILLA, YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN 6 TIPOS?

RESPUESTA: EL TIPO DE REJILLA IRVING A UTILIZARSE EN LA ZONA A SERÁ LA TIPO IS-01 PARA TRÁFICO PESADO CON DISTANCIA ENTRE VARILLAS DE 100 MM Y DISTANCIA ENTRE SOLERAS DE 20.7 MM CON ACABADO NATURAL.

LAS REJILLAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA C, SERÁN DEL TIPO IS-05 CON DISTANCIA ENTRE VARILLAS DE 100 MM Y DISTANCIA ENTRE SOLERAS DE 30.2 MM. ESTAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SANITARIOS COMO PISO PARA LOS PASOS DE GATO EN LOS CUARTOS TRINCHERA DE DICHS NÚCLEOS SANITARIOS.

4.- ¿DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 274 DÍAS, ESTÁN CONTEMPLADOS LOS HORARIOS RESTRINGIDOS DE ACUERDO A LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO?

RESPUESTA: SI POR LO QUE LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EL PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, CONSIDERAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS ESPECIALES.

5.- ¿EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS QUE LO REQUIERAN, EL COSTO DE ESTAS SE INCLUIRÁN EN LOS INDIRECTOS?

RESPUESTA: SI, TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES DEBERÁN SER INCLUIDOS EN LOS INDIRECTOS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

6.- ¿EN LOS CASOS EN QUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A UTILIZAR INDICADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DIFIERA DE LOS MATERIALES INDICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, FAVOR DE ESPECIFICAR A CUÁL DE LAS DOS OPCIONES SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA?

RESPUESTA: SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS YA QUE ESTE ES EL QUE RIGE AL PROYECTO.

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA DIR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

1.- EN LOS SALARIOS INTEGRADOS, ¿SE CONSIDERARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA O EL SALARIO MÍNIMO DE LA REPÚBLICA?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LO ESTIPULADO EN LAS GUIAS Y FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE.

2.- LOS DOCUMENTOS LEGALES DE LA EMPRESA SOLICITADOS PARA COTEJO, ¿SERÁN ENTREGADOS DENTRO DEL PAQUETE DE LICITACIÓN O SE PRESENTARÁN EN UNA CARPETA ANEXA FUERA DEL PAQUETE QUE CONTENGA LAS PROPUESTAS?

RESPUESTA: FUERA DEL SOBRE, SEGÚN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2 DE LAS BASES DE LICITACION.

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.

1.- ES CORRECTO QUE EL CABLEADO ESTRUCTURADO SE DEBERÁ PRESENTAR POR UNA EMPRESA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE?

RESPUESTA: EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEBERÁ CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN.

2.- ¿ES CORRECTO QUE LA EMPRESA DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA EN CABLEADOS DE AEROPUERTOS TANTO EN VOZ DATOS, CCTV, SONIDOS, CONTROL DE ACCESO?

RESPUESTA: SI.



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

3.- EN LA LICITACIÓN SE SOLICITAN BOCINAS PARA MONTAJE EN PLAFÓN DE LA MARCA GAITRONICS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE PUEDA SUMINISTRAR BOCINAS DE SIMILAR CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD EN OTRA MARCA. LO ANTERIOR ES DEBIDO A QUE LA MARCA SOLICITADA MANEJA TIEMPOS DE ENTREGA QUE VARIAN DE 4 A 6 SEMANAS.
RESPUESTA: SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4.- ¿SOLICITAN 12 PZAS DE MICRÓFONOS CON INTERRUPTOR, SE ASUME QUE DEBERÁN CONTAR CON UNA BASE PARA LOS MISMOS (NO SE MENCIONA) O UNICAMENTE SERÁ SUMINISTRADO EL EQUIPO PRINCIPAL (MICRÓFONO)?
RESPUESTA: SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

5.- SOLICITAN EN LA PARTIDA S/C233 PANEL DE PARCHEO CATEGORÍA 6ª. Y EN LA PARTIDA S/C234 PANEL DE PARCHEO DE DATOS CATEGORÍA 6, SOLO QUE EN UNA ES CATEGORÍA 6ª. Y EN LA OTRA ES CATEGORÍA 6, SOLICITO SI HAY UNA CONFUSIÓN O SI ES CORRECTA LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO?
RESPUESTA: SE REFIERE A CATEGORÍA 6.

6.- EN LA PARTIDA S/C240 SOLICITAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONECTORIZADO DE FIBRA ÓPTICA DE 6 FIBRAS INDICANDO COMO UNIDAD MÉTRICA PIEZAS, ES CORRECTO QUE DEBERÁ SER METROS LINEALES?
RESPUESTA: NO. LA UNIDAD INDICADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ES LA CORRECTA.

7.- ES CORRECTO QUE SE DEBERÁN CORRER PRUEBAS DE LOS 270 NODOS CON EQUIPO CERTIFICADOR PARA EL ASEGURAMIENTO DE QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DEL FABRICANTE EL CABLEADO?
RESPUESTA: SI.

8.- SOLICITAN LA ACTUALIZACIÓN DE 4 SISTEMAS DE VIDEO (INTELLEX) ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, ES CORRECTO QUE SE ASUME QUE ESTOS EQUIPOS YA OPERAN ACTUALMENTE EN EL AEROPUERTO? Y POR OTRO LADO AMPLIACIÓN ES A 1TB CON CADA UNO.
RESPUESTA: SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

9.- ¿SOLICITAN LA APLICACIÓN DE UN SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN LA PARTIDA TERMINAL-650, ES CORRECTO QUE ESTE DEBERÁ SER INSTALADO EN UNA ESTACIÓN DE TRABAJO QUE DEBERÁ SER SUMINISTRADA O YA EL CLIENTE CUENTA CON ELLA?
RESPUESTA: SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

10.- ¿EN LA PARTIDA TERMINAL-651 SOLICITAN UN SISTEMA DE GRABACIÓN VIDEO EDGE, ES CORRECTO QUE ESTE DEBERÁ SER INSTALADO EN UNA ESTACIÓN DE TRABAJO QUE DEBERÁ SER SUMINISTRADA O YA EL CLIENTE CUENTA CON ELLA?
RESPUESTA: SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

11.- ¿EN LA PARTIDA TERMINAL-655 SOLICITAN LECTORES DE PROXIMIDAD, ESTOS DEBERÁN SER PARA INTEMPERIE O PARA INTERIOR?
RESPUESTA: INTERIOR.



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019		
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).		
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.		
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2	

12- ¿EN LA PARTIDA TERMINAL-650 SOLICITAN UN SOFTWARE QUE SE REQUIERE SISTEMA PARA LECTORA DE HUELLAS DACTILARES, ES CORRECTO QUE SE DEBERÁ DAR CAPACITACIÓN PARA EL USO DE ESTE SISTEMA? ¿SI LA RESPUESTA ES SI, FAVOR DE INDICAR A CUANTAS PERSONAS Y CUANTAS HORAS?

RESPUESTA: SI, MÍNIMO TRES PERSONAS.

13- EN LA PARTIDA S/C-837 SOLICITAN UN SISTEMA DE EMERGENCIA QUE PERMITE LA LIBERACIÓN DE PUERTAS, FAVOR DE PROPORCIONAR LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, EN DONDE SE INDIQUE DONDE ESTARÁN UBICADAS ESTAS DICHAS ESTACIONES

RESPUESTA: DEBERAN UBICARSE EN EL AREA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD.

14.- DE ACUERDO AL PLANO AQ-01 (CUADRO DE EQUIPO) NOS INDICA 2 CHILLER (GENERADORES DE AGUA HELADA) MODELO 30XA120 Y 2 CHILLERS MODELO 30XA180 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 120 Y 180 TONELADAS. EN EL PLANO LOS CHILLERS MARCAN UN MODELO DISTINTO 30XA160 Y 30XA200 . ADEMAS EN EL CATALOGO LOS MODELOS VIENE ESCRITOS 30XV200 Y 30XV160 (CON "V" "INDICA OTRO TIPO DE EFICIENCIA") LA PREGUNTA ES.... QUE INFORMACIÓN LE HACEMOS CASO? O QUE INFORMACIÓN TOMAMOS COMO BUENA CATALOGO, PLANOS O CUADRO DE EQUIPOS?

RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

15.- INDEPENDIEMENTE DE LOS MODELOS COMENTADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTAMOS HABLANDO DE 4 CHILLERS DE AGUA HELADA, Y SUPONIENDO QUE LOS 3 CHILLERS QUE SE DESMONTARAN SEGÚN LOS CONCEPTOS TERMINAL-071 Y TERMINAL-072 DEL CATALOGO SE VAN A SUSTITUIR POR NUEVOS, EN TOTAL ESTAMOS HABLANDO DE 7 PZAS CHILLERS Y EN EL CATALOGO APARECEN 11 PZAS DE CHILLERS. LA PREGUNTA ES.... CUAL SERIA LA CANTIDAD CORRECTA PARA ESTE CONCEPTO?

RESPUESTA: LA INDICADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

16.- PARA LOS CANCELES CON CLAVE S/C-182 Y S/C-183 ¿SE PUEDE PROPORCIONAR LA LÍNEA QUE SE REQUIERE, O PROPORCIONAR LA UBICACIÓN DEL CANCEL PARA PODER PROPONER?

RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

17.- EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, LA UNIDAD DE MEDIDA DICE NUCLEO, ¿QUE ALCANCE TIENE LA UNIDAD DE MEDIDA SEÑALADA?

RESPUESTA: APEGARSE AL PLANO DE REMODELACION.

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V

CONCEPTO: TERMINAL-368

CÓDIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	CANTIDAD
--------	----------------	--------	----------

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large '12' and various scribbles.]



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

TERMINAL-368	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL PARA CENTRAL DE AGUA FRIA MARCA CARRIER O SIMILAR Y DE IGUAL CALIDAD Y COSTO, CON GRADO DE PROTECCION NEMA 4 DIMENSIONES 600 X 400 X 250 MM (ALTURA, ANCHO, PROFUNDIDAD), CONTROLA EL BOMBEO DE FLUJO VARIABLE DEL AGUA FRIA (3 BOMBAS), EVAPORADOR DE UGAFS (2 EN TOTAL), 2 UNIDADES GENERADORAS DE AGUA FRIA. SECUENCIA DE OPERACION A CARGAS PARCIALES PARA MAXIMA EFICIENCIA DE OPERACION DE LA CENTRAL DE AGUA FRIA, MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LOS ...	PZA	2
--------------	--	-----	---

1. FAVOR DE PROPORCIONAR DATOS DE LAS BOMBAS A CONTROLAR; POTENCIA, VOLTAJE DE OPERACIÓN, ETC.

RESPUESTA: APEGARSE AL PROYECTO DE SUBESTACION.

2. EL CONCEPTO SE REFIERE AL CONTROL DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE AGUA FRÍA, FAVOR DE INDICAR SI LAS MANEJADORAS DE AIRE Y LOS FAN COIL, DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DEL ALCANCE DEL SISTEMA. **RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. Y A LO NECESARIO PARA QUE FUNCIONE EL SISTEMA.**

3. FAVOR DE INDICAR SI LA CANTIDAD INDICADA EN CATÁLOGO ES CORRECTA.

RESPUESTA: APEGARSE A LA CANTIDAD DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

CONCEPTOS: S/C-016, S/C-018, S/C-019, S/C-020, S/C-021, S/C-022, S/C-023, S/C-024, S/C-025, S/C-026, S/C-027

CÓDIGO	TEXTO COMPLETO	UNIDAD	CANTIDAD
S/C-016	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DELAEROPUERTO DE SALIDA SISTEMA DE VOZ Y DATOS INCLUYE:TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	18
S/C-018	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE BOCINA DE SONIDO DE CUALQUIER CARACTERISTICA Y DIMENSION, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	11



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

S/C-019	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE ALTA VOZ CON BABLE, DE CUALQUIER CARACTERISTICA Y DIMENSION, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	10
S/C-020	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE ATENUADOR DE VOLUMEN, DE CUALQUIER CARACTERISTICA, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ELEMENTOS DE SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	8
S/C-021	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE SALIDA APARATO TELEFONICO DE CUALQUIER TIPO CARACTERISTICA, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ELEMENTOS DE SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	27
S/C-022	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE REGISTRO DE DISTRIBUCION TIPO TELMEX DE CUALQUIER DIMENSION Y CARACTERISTICAS, INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	1
S/C-023	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE CAMARA DE CCTV DE CUALQUIER TIPO Y CARACTERISTICAS, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ELEMENTOS DE SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	10



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

S/C-024	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE DETECTOR DE HUMO DE CUALQUIER TIPO Y CARACTERISTICAS, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ELEMENTOS DE SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	20
S/C-025	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE ESTACION MANUAL DE ALARMA DE CUALQUIER TIPO Y CARACTERISTICAS, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ELEMENTOS DE SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	1
S/C-026	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE TABLERO DE DETECCION DE HUMO DE CUALQUIER TIPO Y CARACTERISTICAS, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO (10 METROS) ELEMENTOS DE SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	1
S/C-027	DESINSTALACION, RETIRO Y ENTREGA EN ALMACEN DENTRO DEL AEROPUERTO DE SISTEMA PARARRAYOS DE CUALQUIER TIPO Y CARACTERISTICAS, INCLUYE: TUBERIA Y CABLEADO, ELEMENTOS DE SUJECCION, ACARREOS A CUALQUIER LUGAR	PZA	2

- FAVOR DE INDICAR SI LOS CONCEPTOS ANTERIORES SERÁN REEMPLAZADOS EN SU TOTALIDAD POR EQUIPOS Y ACCESORIOS NUEVOS.

RESPUESTA: PARA LA ELABORACION DE LA OFERTA, APEGARSE A LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES CONSIDERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

- SOLICITAMOS EL ANEXO, TRABAJOS POR EJECUTAR DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES; CONTROL DE ACCESO, VOZ Y DATOS, SONIDO, DETECCIÓN DE HUMO, YA QUE OBSERVAMOS QUE EN EL CATÁLOGO YA TIENEN UNA INTEGRACIÓN CON LA MARCA RBH Y SÓLO SE PUEDEN PROPONER EQUIPOS AMERICAN DYNAMICS TYCO Y/O RBH, YA QUE SU EQUIPO TRABAJA CON SOFTWARE INTELLIGENT, QUE SOLO ACEPTA LA MARCA AMERICAN DYNAMICS.

RESPUESTA: APEGARSE A LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO.



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RBH Y LA MARCA DE VIDEO AMERICAN DYNAMICS TYCO.
RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
4. ES CORRECTO QUE EN EL CÓDIGO TERMINAL -696 SE SOLICITA 1,239 SENSORES Y SE SOLICITA EN CÓDIGO S/C-820 SOLICITAN UN PANEL INTELIGENTE CON CAPACIDAD DE HASTA 318 DISPOSITIVOS?
RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
5. ES CORRECTO QUE EN LOS PLANOS ESTABLECIDOS EN EL SEMBRADO ES DE 392 SENSORES, AUN ASI EL PANEL INTELIGENTE NO CUMPLE CON ESA CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS?
RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
6. ES CORRECTO QUE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SE SOLICITE FUENTE AUXILIAR DE ENERGÍA PARA LAS LUCES ESTROBOSCÓPICAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS?
RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A

- 1.-EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO SE CONTEMPLAN LAS BOMBAS DE AGUA HELADA INDICAR SI ESTAS ESTAN CONSIDERADAS EN ALGUN CONCEPTO
RESPUESTA: PARA LA ELABORACION DE LA OFERTA, APEGARSE A LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES CONSIDERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
- 2.- EL CONCEPTO TERMINAL-373 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICA 2.00 PIEZAS UMA-03 Y EN EL PLANO AQ-01 EL CUADRO DE EQUIPO INIDICA 1.00 PIEZA. INDICAR CUAL ES EL CORRECTO.
RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 3.-EL CONCEPTO UMA-07 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICA 2.00 PIEZAS Y EN EL PLANO AQ-01 EL CUADRO DE EQUIPO INDICA 1.00 PIEZA. INDICAR CUAL ES EL CORRECTO.
RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 4.-RESPECTO AL MODELO DE LOS EQUIPOS CHILLER EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICA UN MODELO XB, Y EN EL PLANO AQ-01 EL CUADRO DE EQUIPOS, INDICA UN MODELO XA. INDICAR CUÁL ES EL MODELO CORRECTO.
RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 5.-EL CUADRO DE EQUIPOS INDICA 2.00 EQUIPOS CHILLERS, UNO CON CAPACIDAD DE 120 Y OTRO CON CAPACIDAD DE 180 TONELADAS NOMINALES, SIN EMBARGO EN PLANO INDICA 2.00 EQUIPOS CHILLERS, DE CAPACIDAD 160 Y 200 TONELADAS NOMINALES. INDICAR CUAL ES LA CAPACIDAD CORRECTA A MANEJAR.
RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA LAURA IVETTE LARA GARCIA.

1.- EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTÁ CONSIDERADO A INSTALAR 11 EQUIPOS TIPO CHILLER, DE DIFERENTES CAPACIDADES Y EN EL PLANO AQ1, APARECEN 4 CHILLER, CON DOS MODELOS DIFERENTES Y SI SE CONSIDERA LOS TRES EQUIPOS TIPO CHILLER, QUE REEMPLAZARAN A LOS ACTUALES EN SERVICIO, CUAL ES EL NÚMERO DE EQUIPOS QUE SE DEBE CONSIDERAR.

RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

2.- Y TAMBIEN DE ACUERDO CON EL PLANO AQ1. (CUADRO DE EQUIPOS) APARECEN 4 CHILLER, 2 MODELO 30XA 120, Y 2 MODELO 30X A 180, CON CAPACIDADES DE 120 Y 180 Y TON. DE REFRIGERACIÓN, PERO EN EL PLANO, LOS MODELOS QUE TRAEN SON: 30XA160 Y 30XA 200, PERO ADEMÁS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS APARECEN LOS MODELOS: 30XV-160 S Y 30XV- 200 S, LO QUE PUEDE ORIGINAR UN CAMBIO DE ESPECIFICACIONES, CON RESPECTO A LA EFICIENCIA: LA PREGUNTA ES, CUÁL DE TODOS ES EL MODELO CORRECTO.

RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

3.- CON RELACIÓN AL PLANO AQ1, LAS BOMBAS DE AGUA HELADA QUE ESTÁN CONSIDERADAS EN EL CUADRO DE EQUIPOS, NO ESTÁN CONSIDERADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

RESPUESTA: APEGARSE A LO INDICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V.

1.- DERIVADO DE LA MAGNITUD DE LA OBRA E IMPORTANCIA, COMO LO INDICAN EN LAS MINUTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES, ES NECESARIO REALIZAR LOS COMPROMISOS CON LOS DIFERENTES PROVEEDORES DE LOS INSUMOS (ACEROS, ELEVADOR, ESCALERA ELECTRICA, CONCRETOS, ETC.), POR LO QUE ES NECESARIO PREVEER, QUE LOS INSUMOS SE TENGAN EN TIEMPO Y FORMA, ESTO CON EL FIN DE NO SUFRIR ATRASOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE ES NECESARIO GARANTIZAR CON ANTICIPO A PROVEEDORES.

¿SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, CONSIDERAR EL ANTICIPO A PROVEEDORES EN EL FINANCIAMIENTO (DOCUMENTO 20)?

RESPUESTA: SI SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

ACLARACIONES:

- 1 SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA:
DICE: AEROPUERTO INTERNACIONAL "ANGEL ALBINO CORZO" (EDIFICIO "A" AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL), DEBE DECIR:
DEBE DECIR: AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION), EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
 - 2 LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURAS DE PROPOSICIONES, SERA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "A" SEGUNDO PISO, COLONIA MAYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 06 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO DE EJECUCION: 239 DIAS NATURALES.
 - 3 SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES LEER CUIDADOSAMENTE Y CUMPLIR CON LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACION Y DOCUMENTACION ANEXA, APEGANDOSE A TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN LA INTEGRACION DE SUS PROPUESTAS.
 - 4 PARA LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN UNA PROPUESTA EN PARTICIPACION CONJUNTA, SIEMPRE Y CUANDO EL REPRESENTANTE COMUN CUENTE CON LA EXPERIENCIA TÉCNICA REQUERIDA O ESTA SE ACREDITE POR CADA UNA DE LOS CONTRATISTAS, CONFORME AL ARTÍCULO 63 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y 47 FRACCIÓN V DE SU REGLAMENTO SE PODRÁ ACREDITAR DE MANERA CONJUNTA A TRAVÉS DE CONTRATO CORRESPONDIENTE, LA CAPACIDAD FINANCIERA MEDIANTE LA SUMA DEL CAPITAL CONTABLE MINIMO DE LOS CONJUNTADOS Y LA ESPECIALIDAD, CUANDO EN ESTE ÚLTIMO ASPECTO EL REPRESENTANTE COMÚN REÚNA LA ESPECIALIDAD REQUERIDA.
 - 5 SE HACE LA SIGUIENTE PRECISION POR SER DE CARÁCTER OBLIGATORIO, TODA LA DOCUMENTACION GENERADA Y LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICION DEBERA SER COMPLETA, UNIFORME Y DE MANERA ORDENADA, DEBIENDO APEGARSE A LOS FORMATOS, INSTRUCTIVOS O GUIAS. EN EL CASO DE QUE EL CONCURSANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERAN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS DATOS O ELEMENTOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARIA.
 - 6 REFERENTE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO No. IPC/MIRD/DG/DIAR/0175/2012, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2012 EMITIDO POR EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO, ESTOS SERAN CONSIDERADAS DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
- DERIVADO A LA JUNTA O JUNTAS DE ACLARACIONES, PODRAN HABER CAMBIOS, MODIFICACIONES O ADICIONES A ALGUN CONCEPTO, UNIDAD, TIPO DE MATERIAL, DIAMETRO, ETC., ESTOS DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, ASI COMO CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

DE LAS MISMAS, EN CASO DE NO CONSIDERARLO SE CONSIDERARÁ COMO INCLUIDO P.U.O.T, Y SE TOMARÁ COMO PARTE INTEGRANTE DE BASES DE LICITACION, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LOS PARTICIPANTES DE ESTA LICITACION DEBERAN RECOGER LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ANEXOS QUE CONTENDRA:

- ➔ COPIA FOTOSTATICA DE LA MINUTA DE QUINTA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE PONE A DISPOSICION EN LA PAGINA www.sop.chiapas.gob.mx Y DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE PARA CONSULTA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS, SITA EN EL SEGUNDO PISO, UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "A", EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN EN ESTE ACTO OTRAS PREGUNTAS QUE FORMULARSE Y QUE TODAS LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE, SE REALIZARON A SATISFACCION DE LOS LICITANTES QUE LAS FORMULARON, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA DE ACLARACIONES EL MISMO DIA, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. RAMON CHATU CRUZ

DIRECTOR DE PROYECTOS

LIC. ELISEO SOLIS GUIRAO

JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS

ARQ. LUIS ROBERTO CUELLO BARRERA

DIRECTOR DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

ING. RIGOBERTO HERNANDEZ PEREZ

JEFE DE AREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES

ING. LUCIO MORENO SILVA

JEFE DE AREA DE NORMATIVIDAD Y CONVOCATORIAS



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

POR LOS CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. EMPRESA O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE, TELEFONO O CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
1	CONSTRUCTORA CURRIA Y ASOCIADAS S.A DE CV. 9181225685 ING. ABERY ANTONIO ANTONIO	
2	Construccion Estructuras y Puentes del Sureste S.A. 9612642327 Ing Cristian Alvarez Perez	
3	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. ARD ANA GABRIELA GARCIA MARDUEZ techisa.proyectos@hotmail.com. 961822642	
4	ING. GUSTAVO ALTUZAR VILLATORO. Auxiliar Tecnico C. Francisco Aguilera Gomez (persona fisica) 9611561206 solispmano@hotmail.com	
5	Laura Ivette Lara Garcia Ing. Luis Rodolfo Diaz Suarez 9615934785	
6	RAMAL CONSTRUCTORA y PERFORADORA SA DE C.V. ING. JOSE Fco. Sanchez BARRANCO. 9611285995 ramal-concursos@hotmail.com	
7	Dix Construcciones y servicios SA DE CV Ing Jose Pedro Hernandez Ibarra 9626240794 pedro-hernandez16@hotmail.com	
8	AFINACIONES COMPUTARIZADAS DEL SURESTE NO VALERIA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ING. ENRIQUE VAZQUEZ M. 9621079876 enrique.dic@hotmail.com	
9	Ramal Construcciones, Estructuras y Obras civiles 9611018455	

7



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E2-2019	
OBRA:	AMPLIACION DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ANGEL ALBINO CORZO", EDIFICIO TERMINAL ZONA "A" (AMPLIACION).	
LOCALIDAD:	FRANCISCO SARABIA.	
MUNICIPIO:	CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DOC 9.2

POR LOS CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. EMPRESA O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE, TELEFONO O CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
10	Ing. Genaro Bonilla Barrita Edico del Sureste s.a de cv. 962 151 4850	
11	ING. CARLOS ALBERTO MATOS @PE3961157930 NARCIA SERVICE, S. A. DE C.V.	
12	Ing. Gastón Ceballos Frío Comercializadora y constructora del Sureste S.A de C.V. 961 616 5937 cycsur94@hotmail.com	
13	Hugo Alejandro Zoubli de isa GICA SA. de CV.	

